

QUYẾT ĐỊNH

**V/v cho phép thi công lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch
bổ sung cho thành phố Bắc Ninh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đô thị ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đô thị;

Căn cứ văn bản số 325/PCTT-QLĐĐ ngày 12/4/2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc thỏa thuận cấp phép thi công xây dựng đường ống nước sạch qua đê hữu Cầu, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 382/SNN-CCTL ngày 01/4/2019 về việc xin phép lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch bổ sung cho thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh được thi công xây dựng tuyến ống cấp nước sạch bổ sung cho thành phố Bắc Ninh, cụ thể như sau, với các nội dung cụ thể sau:

1. Vị trí xây dựng:

- Vị trí ống qua đê: tại K58+640; K58+950; K59+850 đê hữu Cầu;
- Tuyến ống chạy dọc đê và trong hành lang bảo vệ đê: đoạn từ K58+640-K58+950 và đoạn K58+950- K59+850;

2. Quy mô xây dựng:

- Vị trí ống qua đê tại K58+640: Lắp đặt 01 đường ống HDPE đường kính D315mm được đặt trong hộp bê tông cốt thép rộng 1,0m, sâu 1,0m; bên trong và xung quanh hộp đắp đất sét luyện đầm chặt (hộp kỹ thuật có sẵn);

- Đoạn từ K58+640-K58+835: Lắp đặt đường ống HDPE đường kính D315mm được đặt trong hộp kỹ thuật đã có sẵn; bên trong và xung quanh hộp đắp đất sét luyện đầm chặt, chạy dọc thân đê phía đồng;

- Đoạn từ K58+835-K58+950: Lắp đặt đường ống HDPE đường kính D315mm dưới mặt đất 0,5m, chạy dọc thân đê phía đồng;

- Vị trí ống qua đê tại K58+950 và K59+850: Lắp đặt đường ống HDPE đường kính D315mm dưới mặt đê 1,0m, đắp đất đầm chặt, hoàn trả mặt đường hiện trạng; chiều dài cắt xẻ đê (theo chiều dọc đê): 1,0m; chiều sâu cắt đê: 1,0m; chiều rộng đáy móng 0,5m;

- Đoạn từ K58+950-K59+060 và đoạn K59+060-K59+850: Lắp đặt đường ống HDPE đường kính D315mm dưới mặt đất 0,5m, chạy dọc chân đê, mái đê và lề đê phía sông, đắp đất đầm chặt và hoàn trả chân đê, lề đê hiện trạng.

3. Thời gian cho phép: Kể từ khi có Quyết định cấp phép đến 30/4/2019.

Điều 2. Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh phải chấp hành đúng những quy định dưới đây:

1. Thực hiện theo đúng những quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Trước khi thi công phải báo cho Chi cục Thủy lợi, Hạt quản lý đê thành phố Bắc Ninh, phòng Kinh tế thành phố biết, để giám sát quá trình thực hiện. Xây dựng phương án, tổ chức hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông trên đê trong quá trình thi công.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung tại văn bản số 325/PCTT-QLĐĐ ngày 12/4/2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc thỏa thuận cấp phép thi công xây dựng đường ống nước sạch qua đê hữu Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

3. Ngoài các quy định trên không được thực hiện các công việc khác làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều và thoát lũ của sông tại khu vực này; chấp hành các quy định của Luật Đê điều, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành