

Số: 6766/YCBG-BVT

V/v yêu cầu báo giá gói thầu Mua  
sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ  
thống lọc nước RO E4-4400.

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống lọc nước RO E4-4400

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống lọc nước RO E4-4400 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

- Chức vụ: Văn thư

- Số điện thoại: 02223821242

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.

- Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2024 đến trước 11h30' ngày 26 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2024.

## **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa/yêu cầu chi tiết: Theo phụ lục đính kèm
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa:
  - Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  - Hãng sản xuất/Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt thay thế, bảo dưỡng vật tư đảm bảo việc hoạt động của hệ thống lọc nước RO E4-2000.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
  - Không tạm ứng.
  - Thanh toán bằng chuyển khoản.
  - Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.
5. Các thông tin khác (nếu có).
  - Chất lượng hàng hoá mới 100%
  - Bảo hành 06 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
  - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)... Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác./.

### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử SYT (đăng tải);
- Phòng TCKT (đăng tải trên HT mạng ĐT Quốc gia);
- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV);
- Lưu VT, TCKT, HĐXDG.

**GIÁM ĐỐC**

**Hạ Bá Chân**

**Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật**

**Gói thầu Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống lọc nước RO E4-4400**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá số 6766/YCBG-BVT ngày 15/11/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)*

<b>STT</b>	<b>Danh mục hàng hóa</b>	<b>Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Đơn vị tính</b>
1	Sỏi lọc nước	- Dùng để lọc và ngăn chặn các thành phần lơ lửng có trong nước - Kích thước: trong khoảng 4 mm – 6 mm.	50	Kg
2	Cát lọc nước	- Dùng để lọc và ngăn chặn các thành phần lơ lửng có trong nước. - Kích thước: trong khoảng 0.8 mm - 1.5 mm	200	Kg
3	Than hoạt tính	- Dạng hạt, dùng để xử lý nước, hấp thụ và loại bỏ các chất cặn bẩn, chất độc hại có trong nước - Kích thước hạt trong khoảng 0.71 mm – 3.15 mm	40	Kg
4	Hạt nhựa trao đổi ion	- Hệ số đồng nhất: khoảng 1.1 - Kích thước hạt trung bình: 0.55 mm – 0.65 mm - pH làm việc 5-8	175	Lít
5	Màng lọc RO	- Chiều dài màng lọc 40 inch (tương đương khoảng 1016 mm) - Đường kính ngoài 3.9 inch (tương đương khoảng 99.06 mm) - Đường kính trong 0.75 inch (tương đương khoảng 19.05 mm) - Độ pH: 2-11	04	Cái
6	Bồn chứa nước RO	- Dung tích: 1500 lít - Chất liệu: inox 304 - Đường kính bồn: khoảng 1140 mm - Chiều cao: ≤ 2000 mm (bao gồm bồn và chân đế)	01	Cái
7	Bóng đèn UV	- Điện áp: 100-240V/ 50-60Hz - Công suất: 37W	02	Cái

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài: 810 mm</li> <li>- Thời gian làm việc: <math>\geq 9000</math> giờ</li> <li>- Tương thích với bộ đèn UV của hệ thống lọc nước RO E4-4400</li> </ul>		
8	Xét nghiệm nội độc tố bao gồm chỉ tiêu Endotoxin theo tiêu chuẩn ISO 23500-3: 2019 (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi bảo dưỡng chất lượng nước RO phải đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E).</li> <li>- Việc xét nghiệm phải được thực hiện bởi cơ sở đã công bố đủ điều kiện xét nghiệm về chất lượng nước RO cho chạy thận nhân tạo theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng khi nhận đầy đủ các kết quả xét nghiệm.</li> </ul>	01	Mẫu
9	Xét nghiệm nước RO bao gồm chỉ tiêu tổng số vi sinh vật theo tiêu chuẩn ISO 23500-3: 2019 (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi bảo dưỡng chất lượng nước RO phải đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E).</li> <li>- Việc xét nghiệm phải được thực hiện bởi cơ sở đã công bố đủ điều kiện xét nghiệm về chất lượng nước RO cho chạy thận nhân tạo theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng khi nhận đầy đủ các kết quả xét nghiệm.</li> </ul>	01	Mẫu
10	Xét nghiệm nước RO bao gồm 22 chỉ tiêu hóa lý chạy thận nhân tạo theo tiêu chuẩn ISO 23500-3: 2019 (E)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi bảo dưỡng chất lượng nước RO phải đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E).</li> <li>- Việc xét nghiệm phải được thực hiện bởi cơ sở đã công bố đủ điều kiện xét nghiệm về chất lượng nước RO cho chạy thận nhân tạo theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng khi nhận đầy đủ các kết quả xét nghiệm.</li> </ul>	01	Mẫu

**Mẫu báo giá**  
**Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Hãng/Nước sản xuất	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1								
2								
n	...							

Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của dịch vụ (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)... Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26/11/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

..., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))