

Số: 7516/YCBG-BVT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
 - Chức vụ: Văn thư
 - Số điện thoại: 0222.3821.242
 - Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh - Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh.
 - Hoặc nhận qua email (Bản PDF có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty và file excel) theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 12 năm 2024 đến trước 14h30' ngày 23 tháng 12 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng

12 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu chi tiết: Theo Phụ lục đính kèm

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về bảo trì, bảo dưỡng:

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức

- Thời gian dự kiến: Bảo trì, Bảo dưỡng máy định kỳ tối thiểu 8 lần/2 năm (03 tháng/ lần), trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trường hợp có sự cố bất thường: Chậm nhất không quá 48 giờ sau khi nhận được thông tin yêu cầu từ phía bên A, Nhà cung cấp dịch vụ phải có mặt để kiểm tra và tiến hành khắc phục sự cố, đảm bảo máy hoạt động bình thường; Nếu phát hiện hư hỏng cần thay thế thì 2 bên lập biên bản làm cơ sở cho Chủ đầu tư triển khai dịch vụ sửa chữa thay thế.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Không tạm ứng.

- Thanh toán theo tiến độ công việc hoàn thành sau khi nghiệm thu.

- Thanh toán bằng chuyển khoản.

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh toán (hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

- Chất lượng hàng hoá mới 100%

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)... Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử SYT (đăng tải);
- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV);
- Lưu VT, HỖXDG.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7516/YCBG-BVT ngày 11/12/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

STT	DANH MỤC	Yêu cầu kỹ thuật cho việc bảo dưỡng	Tiến độ thực hiện	Đơn vị	Số lượng
	Khu vực phòng mổ tim				
1	Kiểm tra, bảo dưỡng AHU	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Bộ	1
		Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ			
		Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi sơ cấp			
		Kiểm tra tình trạng giá đỡ , xiết lại ốc treo			
		Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit			
Căn chỉnh vị trí , dây đai của motor quạt					
2	Kiểm tra, bảo dưỡng dàn nóng AHU	Kiểm tra cơ, điện máy nén, quạt, các thiết bị dùng điện	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Bộ	1
		Kiểm tra và ghi lại thông số của dàn nóng (outdoor) như áp suất hút và áp suất nén, dòng điện hoạt động của máy nén			
		Vệ sinh cơ học, xịt rửa hệ thống cánh tản nhiệt gió			
		Kiểm tra áp suất và lượng gas trong tổ máy, nạp gas bổ sung nếu cần			
		Kiểm tra, xử lý các lỗi hở, rò rỉ			

		Kiểm tra hiệu chỉnh van tiết lưu			
		Kiểm tra fin lọc gas, lọc dầu (thay thế nếu cần)			
		Kiểm tra, bảo dưỡng bộ sấy dầu			
		Kiểm tra độ ồn, độ rung của dàn nóng (outdoor unit), xiết lại chân ốc			
		Kiểm tra tình trạng hoạt động của cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất trong dàn nóng			
3	Kiểm tra, bảo dưỡng dàn lạnh âm trần nối ống gió	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Dàn	2
		Kiểm tra tình trạng hoạt động của indoor, quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ			
		Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi, mặt nạ dàn lạnh			
		Kiểm tra tình trạng giá đỡ indoor, xiết lại ốc treo			
		Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit			
Kiểm tra, vệ sinh bơm nước ngưng tụ của indoor và các đường ống thoát nước xử lý hiện tượng tắc ống dẫn nước thải					
4	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt hút khí thải	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	1
		Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc			
5	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt FFU	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	3
		Vệ sinh lọc kèm theo FFU bằng khí sạch			
		Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc			
6	Kiểm tra, vệ sinh Hepa	Vệ sinh và bảo dưỡng mặt ngoài Hepa bằng rẻ sạch và cồn.	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Bộ	11
		Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch			

7	Vệ sinh cửa gió	Vệ sinh cửa gió bằng rẻ sạch và cùn.	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	12
8	Vệ sinh lọc sơ cấp	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	13
9	Thay thế định kỳ dây đai truyền động của AHU	Thay dây đai mới theo thông số của nhà sản xuất tương đương SPZ 862/3V339	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	2
10	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển	Vệ sinh cảm biến bằng rẻ sạch và cùn.	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Hệ thống	1
		Bảo dưỡng tủ điều khiển bằng rẻ sạch; cùn ...			
		Kiểm tra, siết lại các tiếp điểm điện			
		Chạy thử đơn động, liên động hệ thống sau bảo dưỡng			
	Khu vực phòng hồi tĩnh sau mổ tim				
11	Kiểm tra, bảo dưỡng AHU	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Bộ	1
		Kiểm tra tình trạng hoạt động của quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ			
		Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi sơ cấp			
		Kiểm tra tình trạng giá đỡ, xiết lại ốc treo			
		Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit			
		Căn chỉnh vị trí, dây đai của motor quạt			
12	Kiểm tra, bảo dưỡng dàn nóng AHU	Kiểm tra cơ, điện máy nén, quạt, các thiết bị dùng điện		Bộ	1

		Kiểm tra và ghi lại thông số của dàn nóng (outdoor) như áp suất hút và áp suất nén, dòng điện hoạt động của máy nén	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)		
		Vệ sinh cơ học, xịt rửa hệ thống cánh tản nhiệt gió			
		Kiểm tra áp suất và lượng gas trong tổ máy, nạp gas bổ sung nếu cần			
		Kiểm tra, xử lý các lỗi hở, rò rỉ			
		Kiểm tra hiệu chỉnh van tiết lưu			
		Kiểm tra fin lọc gas, lọc dầu (thay thế nếu cần)			
		Kiểm tra, bảo dưỡng bộ sấy dầu			
		Kiểm tra độ ồn, độ rung của dàn nóng (outdoor unit), xiết lại chân ốc			
		Kiểm tra tình trạng hoạt động của cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất trong dàn nóng			
13	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt hút khí thải	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	1
		Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc			
14	Kiểm tra, vệ sinh Hepa	Vệ sinh và bảo dưỡng mặt ngoài Hepa bằng rử sạch và còn.	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Bộ	2
		Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch			
15	Vệ sinh cửa gió	Vệ sinh cửa gió bằng rử sạch và còn.	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	5
16	Vệ sinh lọc sơ cấp	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	4
17	Thay thế định kỳ dây đai truyền động của AHU	Thay dây đai mới theo thông số của nhà sản xuất tương đương SPZ 882/3V350	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	1

18	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển	Vệ sinh cảm biến bằng rẻ sạch và còn.	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Hệ thống	1
		Bảo dưỡng tủ điều khiển bằng rẻ sạch; còn ...			
		Kiểm tra, siết lại các tiếp điểm điện			
		Chạy thử đơn động, liên động hệ thống sau bảo dưỡng			
	Khu vực phòng bệnh nhân tầng 9 sau mổ tim				
19	Kiểm tra, bảo dưỡng điều hòa dàn lạnh âm trần nổi ống gió	Kiểm tra cơ, điện quạt, các thiết bị dùng điện	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	bộ	2
		Kiểm tra tình trạng hoạt động của indoor, quạt gió, bộ điều chỉnh nhiệt độ			
		Kiểm tra, vệ sinh các phin lọc bụi, mặt nạ dàn lạnh			
		Kiểm tra tình trạng giá đỡ indoor, xiết lại ốc treo			
		Tẩy bụi, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt của indoor unit			
		Kiểm tra, vệ sinh bơm nước ngưng tụ của indoor và các đường ống thoát nước xử lý hiện tượng tắc ống dẫn nước thải			
		Kiểm tra, vệ sinh bơm xịt rửa dàn nóng			
20	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt gió tươi	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	2
		Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc			
21	Kiểm tra, bảo dưỡng quạt FFU	Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	2
		Vệ sinh lọc kèm theo FFU bằng khí sạch			
		Vệ sinh công nghiệp, tra dầu mỡ, xiết lại ốc			

22	Vệ sinh cửa gió	Vệ sinh cửa gió bằng rẻ sạch và cùn.	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	4
23	Vệ sinh lọc sơ cấp	Vệ sinh và bảo dưỡng lọc bằng khí sạch	3 tháng / lần (8 lần / 24 tháng)	Cái	2

(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá báo giá ngày 11/12/2024)

Mẫu báo giá

Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống khí sạch phòng mổ tim, phòng hồi tỉnh mổ tim và phòng bệnh nhân sau mổ tim cho Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức như sau:

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng theo yêu cầu báo giá	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
...						
Tổng cộng:						

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)...và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23/12/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))