

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /GP-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;*

*Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;*

*Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 19/SNN-CCTL ngày 06/01/2025.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp giấy phép cho Công ty cổ phần mua bán điện Gelex hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Thi công tuyến cáp ngầm 22kv cấp điện cho KCN Thuận Thành I và các trạm biến áp phục vụ dân sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Vị trí:

- Bờ hữu sông Đông Côi - Đại Quang Bình đoạn từ K13+986÷K15+352;
- Đi dưới sân và đường quản lý bể hút trạm bơm Nghi An;
- Bờ hữu kênh tiêu trạm bơm Nghi An đoạn K0÷K1+670.

3. Quy mô của hoạt động

- Đoạn 1: Đường điện đi dưới bờ hữu sông Đông Côi - Đại Quang Bình đoạn từ K15+352 đến K15+K15+655, dài 303m, cách đỉnh mái ngoài là 50cm, sâu 90cm so với cao độ mặt bờ kênh hiện trạng, cáp được đặt trong ống HPPE, trên có tấm đan bằng BTCT bảo vệ.

- Đoạn 2: Đi qua cống tiêu nhánh tại bờ hữu sông Đông Côi - Đại Quang Bình đoạn từ K15+346÷K15+352 dài 6,0m, Cáp điện đặt trên đỉnh trần cống phía thượng lưu, cách mặt đường bê tông hiện trạng là 80cm, cáp được đặt trong ống thép bảo vệ.

- Đoạn 3: Đường điện đi dưới bờ hữu sông Đông Côi - Đại Quang Bình đoạn từ K13+986÷K15+346 dài 1.360m, cách mép ngoài đường bê tông về phía đồng là 50cm, sâu 90cm so với cao độ mặt bờ kênh hiện trạng, cáp được đặt trong ống HPPE, trên có tấm đan bằng BTCT bảo vệ.



- Đoạn 4: Đi dưới sân và đường quản lý bể hút của trạm bơm Nghi An dài 70m, cách tường rào là 125cm, sâu 90cm so với cao độ mặt sân, đường quản lý bể hút hiện trạng, cáp được đặt trong ống HPPE, trên có tấm đan bằng BTCT bảo vệ.

- Đoạn 5: Đi dưới bờ hữu kênh tiêu chính trạm bơm Nghi An đoạn từ K0+00÷K1+670 dài 1.670m, cách đỉnh mái ngoài bờ kênh là 50cm, sâu 90cm so với cao độ bờ kênh hiện trạng, cáp được đặt trong ống HPPE, trên có tấm đan bằng BTCT bảo vệ.

4. Thời gian cấp phép: kể từ ngày được cấp phép đến ngày 30/5/2025.

## **Điều 2.** Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

### 1. Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống, UBND thị xã Thuận Thành, UBND phường Trạm Lộ, UBND xã Nghĩa Đạo để kiểm tra giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Việc thi công phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt và đúng các nội dung của giấy phép.

- Trong quá trình thi công phải đảm bảo ổn định, an toàn cho bờ, mái và lòng kênh, nếu gây ra hư hỏng phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện. Có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc đi lại, thuận lợi cho quản lý vận hành công trình và việc tưới tiêu phục vụ sản xuất.

- Sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng, thu gom, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình, không gây bồi lắng lòng kênh. Bàn giao lại công trình thủy lợi tại vị trí có hoạt động xây dựng đi qua cho Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống quản lý khai thác.

- Khi công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa theo quy hoạch thì Chủ đầu tư tự bỏ kinh phí tháo dỡ hoặc di chuyển vị trí tuyến đường điện trên theo yêu cầu của ngành Nông nghiệp (nếu có).

- Khi có quy định cụ thể việc thuê đất tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, yêu cầu Công ty cổ phần mua bán điện Gelex thực hiện theo đúng quy định và có trách nhiệm nộp kinh phí thuê kể từ ngày được cấp phép hoạt động.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 19/SNN-CCTL ngày 06/01/2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

## 2. Các đơn vị có liên quan

Chi cục Thủy lợi, UBND thị xã Thuận Thành, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế BVTC xin cấp phép được phê duyệt.

**Điều 3.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND thị xã Thuận Thành, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống, Công ty cổ phần mua bán điện Gelex căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *ML*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN, KSTTHC;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Signature*

**Lê Xuân Lợi**

