

V/v ngăn chặn hoạt động thả điều,
vật thể bay gây sự cố lưới điện

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện văn bản số 2021/UBND-KTHT ngày 10/3/2026, của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường kiểm tra ngăn chặn hoạt động thả điều, vật thể bay gây sự cố lưới điện, thời gian vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tại các khu vực có nhiều người dân thả điều phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia thả điều; phối hợp với các tổ dân phố, thôn, bản, các trường học (THPT, THCS...) tổ chức ký cam kết với các cá nhân, học sinh trên địa bàn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, không được thả điều, vật thể bay trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện (*phạm vi 1.000 mét tính từ mép ngoài công trình lưới điện cao áp, 500 mét tính từ mép ngoài công trình lưới điện trung áp*).

Các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hoàng Văn đã tổ chức đã triển khai hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh không tham gia thả điều, vật bay trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện với thành phần tham gia là Lãnh đạo UBND xã, Công an xã, phòng Kinh tế, văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm cung ứng DVSNC xã và các ông/bà trưởng thôn trên địa bàn; các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai văn bản số 2021/UBND-KTHT ngày 10/3/2026, của UBND tỉnh là: xã Tân Yên, xã Phúc Hoà, xã Ngọc Thiện, xã Quang Trung, xã Nhã Nam, phường Việt Yên, phường Nénh, phường Tự Lạn, phường Cảnh Thụy, phường Tân Tiến (*trong đó có 03 xã là Tân Yên, Phúc Hoà, Nhã Nam đã thành lập "Tổ công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý hành vi thả điều trái quy định" cấp xã do đồng chí Trưởng Công an làm tổ trưởng*).

Qua theo dõi, hiện nay tình trạng người dân thả điều, thả dây điều vướng vào lưới điện gây sự cố lưới điện trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến rất phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Riêng trong tháng 3 năm 2026 đã xảy ra 22 vụ sự cố lưới điện nguyên nhân do điều tăng 14 vụ so với 02 tháng đầu năm (*tháng 1 và tháng 2 có 08 vụ*), chiếm tỷ lệ 9,52% trong tổng số vụ sự cố lưới điện của toàn tỉnh (*tổng số khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện do các sự cố nguyên nhân do điều là 100.748 khách hàng*). Các địa phương có nhiều vụ sự cố nguyên nhân do người dân thả điều là: xã Xuân Cẩm 05 vụ; xã Tiên Lữ 03 vụ; các xã: Tân Yên, Nhã Nam, Tam Tiến và phường Đa Mai mỗi địa phương 02 vụ..., chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Để phòng tránh tai nạn điện cho người, ngăn ngừa sự cố lưới điện nguyên nhân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện (đặc biệt là do điều), đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Công ty Điện lực Bắc Ninh báo cáo và kính đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo một số nội dung đối với UBND các xã, phường có nhiều người dân thả điều (*phường Đa Mai,*

phường Chũ, xã Bắc Lũng và các xã thuộc địa bàn các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang cũ), cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai các nội dung UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo tại văn bản số 2021/UBND-KTTH ngày 10/3/2026, về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều, vật thể bay gây ra sự cố về điện.

2. Thành lập “Tổ công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý hành vi thả diều trái quy định” cấp xã, phường do đồng chí Trưởng Công an làm tổ trưởng để tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý triệt để hoạt động thả diều, vật thể bay gây ra sự cố về điện (*nội dung này các xã: Tân Yên, Nhã Nam, Phúc Hòa đã thành lập Tổ công tác và đang triển khai rất hiệu quả*).

3. UBND các xã, phường thường xuyên tuyên truyền đến nhân dân việc không thả diều gần đường dây cao áp, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân thả diều vi phạm quy định về bảo vệ an toàn đường dây trên không điện áp cao.

Công ty Điện lực Bắc Ninh báo cáo và kính đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh xem xét chỉ đạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Ninh (để báo cáo);
- KT, ĐD, XNCTBN;
- Các Điện lực trực thuộc;
- Lưu: VT, AT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Minh Hải

Phụ lục

BẢNG THỐNG KÊ SỰ CỐ LƯỚI ĐIỆN NGUYÊN NHÂN DO ĐIỀU THÁNG 3/2026

STT	Đơn vị QLVH	Ngày, tháng, năm	Tổng số khách hàng mất điện	Nguyên nhân sự cố	Địa bàn thả điều gây sự cố lưới điện
1	Điện lực Lạng Giang	06/03/2026	1476	Điều mắc vào dây dẫn 3 pha tại cột 1 nhánh Nghĩa Hưng 1 gây nhảy MC 471.N.Hòa/2	Thôn Giữa, Xã Tiên Lục
2	Điện lực Kinh Bắc	03/03/2026	7943	Điều mắc vào đường dây tại cột 01 N. VTTSC lộ 371 E27.18	Phường Vũ Ninh
3	Điện lực Hiệp Hoà	03/03/2026	7936	Điều mắc khoảng cột 2-3 nhánh Hương Câu 2	Thôn Hương Câu, xã Xuân Cầm
4	Điện lực Tân Yên	03/03/2026	5351	Điều va vào dây dẫn tại khoảng cột 6-7 nhánh Cao Thượng 5	Thôn Chám xã Tân Yên
5	Điện lực Yên Thế	16/03/2026	5260	Dây điều mắc 2 pha của đường dây 371-E7.9	Thôn Đền Cô, xã Yên Thế
6	Điện lực Lục Nam	16/03/2026	9430	Dây điều mắc 3 pha dây dẫn tại khoảng cột 115-116 ĐZ 373E7.31	Thôn Chấn Làng, xã Bắc Lũng
7	Điện lực Lục Ngạn	19/03/2026	0	Dây điều mắc tại cột 9 nhánh Thanh Hải 12	TDP Vàng, phường Chũ
8	Điện lực Bắc Giang	19/03/2026	1956	Điều đổ vào đường dây tại cột 5 nhánh Trung tâm sát hạch lái xe	TDP Phúc Thượng, phường Đa Mai
9	Điện lực Lạng Giang	19/03/2026	0	Do dây điều mắc tại khoảng cột 6-7 nhánh Tiên Lục 24 gây nhảy MC 400M.Hà/1MV	Thôn Tây, xã Tiên Lục
10	Điện lực Yên Thế	22/03/2026	926	Dây điều mắc vào pha B tại khoảng cột 90-91 lộ 374E7.9	Thôn La Thành, xã Tam Tiến
11	Điện lực Hiệp Hoà	22/03/2026	7942	Điều và dây điều mắc vào khoảng cột 100-101 ĐZ 475E7.11	Thôn Hương Câu, xã Xuân Cầm
12	Điện lực Hiệp Hoà	22/03/2026	3986	Điều và dây điều mắc vào khoảng cột 100-101 ĐZ 475E7.11.	Thôn Hương Câu, xã Xuân Cầm

13	Điện lực Yên Thế	23/03/2026	1567	Dây điều mắc vào ĐZ khoảng cột 9-10	Thôn Cầu Thầy, xã Tam Tiến
14	Điện lực Hiệp Hoà	23/03/2026	10201	Điều cuốn vào dây dẫn tại khoảng 23-24 mạch kép ĐZ 471.473E7.16	Thôn Nga Trại, xã Xuân Cẩm
15	Điện lực Tân Yên	23/03/2026	639	Dây điều quấn vào 2 pha A, B tại khoảng cột 4-5 nhánh Thôn Chung. gây ngắn mạch 2 pha làm nhảy MC 371 E7.24.	Thôn Chung xã Nhã Nam
16	Điện lực Hiệp Hoà	24/03/2026	0	Dây điều mắc hai pha B-C từ cột điểm đầu (Cột 6 nhánh Bái Thượng 2) đến cột 1 nhánh Bái Thượng 3	Thôn Bái Thượng, xã Hiệp Hòa
17	Điện lực Tân Yên	24/03/2026	8077	Điều mắc vào đường dây nhánh Mai Châu lộ 477 E7.24	Thôn Mai Châu xã Nhã Nam
18	Điện lực Bắc Giang	25/03/2026	4014	Điều mắc khoảng cột 5-6 nhánh Đa Thịnh đường dây 371E7.19.	TDP Phúc Thượng, phường Đa Mai
19	Điện lực Tân Yên	28/03/2026	10861	Điều mắc vào khoảng cột 3-4 nhánh thôn Tân Tiến	Thôn Tân Tiến xã Tân Yên
20	Điện lực Hiệp Hoà	29/03/2026	0	Điều mắc vào pha B khoảng cột 73-74 ĐZ 471E7.16	Thôn San, xã Xuân Cẩm
21	Điện lực Lạng Giang	29/03/2026	3598	Do điều mắc khoảng cột 3-4 Nhánh Tiên Lục 2 gây nhảy MC 473.T.Lục 1/1	Thôn Ngoạn, xã Tiên Lục
22	Điện lực Bắc Giang	30/03/2026	9585	Điều mắc tại khoảng cột 10-11 nhánh Thôn Hạ đường dây 375E7.19.	TDP Hạ, xã Đồng Việt
Cộng			100748		