

Số: /QĐ-BVĐK

Quế Võ, ngày 08 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế thuộc dự toán mua sắm:
Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẾ VÕ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương pháp đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 79/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HDND ngày 08/04/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 14/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Về việc phân cấp thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức

kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-BVĐK ngày 28/05/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quế Võ về việc phê duyệt danh mục dự toán mua sắm: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế;

Căn cứ vào Quyết định số 435/QĐ-BVĐK ngày 01/07/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quế Võ về việc phê duyệt giá dự toán mua sắm: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BVĐK ngày 03/07/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quế Võ về việc phê duyệt KH LCNT dự toán mua sắm: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế;

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ năng lực ngày 07/07/2026 của Tổ XD giá và Lập KH LCNT về việc đánh giá và xác định nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế;

Xét đề nghị của Tổ lập KH LCNT tại Tờ trình ngày 07/07/2026 về việc đề nghị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế
- Giá gói thầu: **197.640.000 đồng**
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, Nguồn thu từ hoạt động khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.
- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Quế Võ
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

2. Thông tin về nhà trúng thầu: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có

4. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ trúng thầu: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao khoa Khoa Dược-VT-TBYT chủ trì, phối hợp các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Quế Võ và Nhà thầu trúng thầu, các cơ quan, tổ chức có liên quan, căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Khoa Dược-VT-TBYT, các khoa, phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Quế Võ và Nhà thầu trúng thầu, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công TTĐT UBND tỉnh;
- Công TTĐT Sở Y tế;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Đăng Hiếu;
- Lưu: VT,TCKT,KD, HSĐT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Đức Huy

PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVĐK ngày 08/07/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quế Võ)

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Đăng Hiếu	0107615091	197.640.000	197.640.000	197.640.000	60 ngày	60 ngày

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC

Dự toán mua sắm: Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống khí Y tế

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVĐK ngày 08/07/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quế Võ)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
I	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm cung cấp khí hút và vật tư thay thế Hãng sản xuất: Wonchang Xuất xứ: Hàn Quốc	Theo phụ lục công việc duy tu, bảo dưỡng đính kèm	Lần	1	32.700.000	32.700.000
	Bảo dưỡng Máy hút Wonchang/Hàn Quốc	Vật tư cung cấp và thay thế cho trung tâm cấp khí hút; Hãng sản xuất: Wonchang; Xuất xứ: Hàn Quốc hoặc tương đương	Máy	3		
	Thay lọc dầu - Sakuza/Indonexia		Cái	3		
	Thay lọc tách dầu - 0532140159 - Busch/Europe		Cái	6		
	Dầu máy hút VP100/20L - Hàn Quốc		Thùng	1		
II	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm cung cấp khí nén và vật tư thay thế Hãng sản xuất: Hitachi Xuất xứ: Trung Quốc	Theo phụ lục công việc duy tu, bảo dưỡng đính kèm	Lần	1	6.400.000	6.400.000
	Bảo dưỡng căn chỉnh, vệ sinh máy nén khí, bơm mỡ vòng bi, thay thế lọc khí đầu	Vật tư cung cấp và thay thế cho trung tâm cấp khí Nén; Hãng sản xuất: Hitachi; Xuất xứ: Trung Quốc hoặc tương đương	Bộ	2		
	Bảo dưỡng vệ sinh máy làm mát khí		Bộ	2		
	Bảo dưỡng vệ sinh dàn sấy khô và cột lọc khí tác nhân lạnh Model: ATS		Bộ	2		
	Bảo dưỡng và vệ sinh tank khí		Bộ	2		
	Mỡ chịu nhiệt ≥ 700 độ C cho các ổ bi		Hộp	1		

III	Bảo dưỡng hệ thống ô xy và vật tư thay thế	Theo phụ lục công việc duy tu, bảo dưỡng đính kèm	Lần	1	11.650.000	11.650.000
	Thay gioăng van 1 chiều và bảo dưỡng trung tâm ô xy	Vật tư cung cấp và thay thế tương thích với HT khí trung tâm và bồn tank lỏng của đơn vị	<i>HT</i>	<i>1</i>		
	Bảo dưỡng Ô khí đầu ra khí ô xy gắn tường		<i>Ô</i>	<i>61</i>		
	Bảo dưỡng bồn tank lỏng		<i>Bồn</i>	<i>1</i>		
IV	Nâng cấp và lắp đặt bổ sung đường ống và ô khí đầu ra					-
1	Đầu ra ô khí mới - CPX/Anh	Vật tư cung cấp và lắp đặt tương thích với HT khí trung tâm và đường ống dẫn khí của đơn vị	<i>Ô</i>	10	3.200.000	32.000.000
2	Bộ làm ẩm oxy gắn hệ thống oxy trung tâm (tương thích với chuẩn đầu ra)		<i>Bộ</i>	20	3.000.000	60.000.000
3	Ống đồng phi 12 × 0.71 mm - Toàn Phát/VN		<i>Mét</i>	70	220.000	15.400.000
4	Ống đồng phi 15,88 × 0.71 mm - Toàn Phát/VN		<i>Mét</i>	55	270.000	14.850.000
5	Phụ kiện và Chi phí nhân công lắp đặt		<i>Gói</i>	1	10.000.000	10.000.000
TỔNG						183.000.000
<i>Thuế VAT 8%</i>						<i>14.640.000</i>
TỔNG CỘNG						197.640.000
<i>Bảng chữ: Một trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.</i>						

(Giá trên đã bao gồm Thuế VAT, chi phí nhân công Bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt, thay thế và hiệu chỉnh ...)

Phụ lục công việc duy tu, bảo dưỡng
Danh mục công việc thực hiện mỗi đợt/máy

STT	Công việc	Tần suất
I	Nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm cung cấp khí hút (03 máy)	
1	Làm sạch trong và ngoài bình chứa khí hút	<i>Thực hiện 01 lần/01máy</i>
2	Làm sạch bộ lọc kim loại đưa không khí vào	
3	Vặn chặt các khớp nối (rakor)	
4	Vệ sinh đường ống tản nhiệt của bộ làm mát dầu	
5	Vệ sinh các bộ lọc giữ hơi dầu	
6	Kiểm tra và căn chỉnh khớp nối giữa động cơ và trục hút	
7	Kiểm tra bánh công tác	
8	Bảo dưỡng các lá vét và buồng hút	
9	Kiểm tra tấm đệm và thay thế chúng khi cần	
10	Làm vệ sinh các phin lọc khuẩn, chống bão hòa và bị tắc	
11	Kiểm tra và căn chỉnh chế độ đóng/ ngắt áp lực hệ thống khí hút	
II	Nội dung công việc bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm cung cấp khí nén (02 máy)	
1	Kiểm tra bảo dưỡng cửa gió vào	<i>Thực hiện 01 lần/01máy</i>
2	Kiểm tra bảo dưỡng tủ điều khiển	
3	Vệ sinh và làm sạch tấm tản nhiệt làm mát khí	
4	Kiểm tra hoạt động của các vòng bi, dây curoa, piston máy nén khí	
5	Kiểm tra bảo dưỡng công tắc áp lực	
6	Kiểm tra và căn chỉnh hệ thống xả nước	
7	Xả nước và làm sạch bình chứa khí nén	
8	Kiểm tra các rắc co nối động, siết chặt hoặc thay thế gioăng nếu cần thiết	
9	Hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật máy	
10	Bảo dưỡng tủ điều khiển trung tâm máy nén khí	
III	Bảo dưỡng máy sấy khí tác nhân lạnh Model: ATS (01 máy)	
1	Vệ sinh và làm sạch tản nhiệt hệ thống	<i>Thực hiện 01 lần/01máy</i>
2	Kiểm tra, căn chỉnh hệ thống xả nước của máy	
3	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng quạt tản nhiệt	
4	Hiệu chỉnh lại thông số kỹ thuật máy	