

Số: 6477/QĐ-BVĐKBN2

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc Phê duyệt Dự toán thu – chi năm 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 4440/QĐ-BVĐKBN2 ngày 15/5/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm;

Căn cứ Quyết định số 5599/QĐ-BVĐKBN2 ngày 19/6/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán gói thầu Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm;

Căn cứ Quyết định số 5600/QĐ-BVĐKBN2 ngày 19/6/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm;

Căn cứ Quyết định số 5755/QĐ-BVĐKBN2 ngày 23/6/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm;

Căn cứ Thư tự nguyện giảm giá của Công ty TNHH cơ điện CTS ngày 02/7/2026;

Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng giữa Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 và Công ty TNHH cơ điện CTS ngày 02/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm.
- Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH cơ điện CTS
- Giá trúng thầu: **99.604.080 VND** (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, sáu trăm linh bốn nghìn, không trăm tám mươi đồng./.)
- Danh mục hàng hóa trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư, các khoa, phòng, trung tâm liên quan và nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN;
- Lưu: VT, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Hạ Bá Chân

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thay thế, bảo dưỡng cho hệ thống máy nén khí và máy hút trung tâm
(Kèm theo Quyết định số 6477/QĐ-BVĐKBN2 ngày 10/7/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật	Ký mã hiệu/Nhãn hiệu	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Dầu máy cho máy hút chân	- Độ nhớt: 100 - Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ - Chịu được nhiệt độ cao - Quy cách: 20 lít/xô (thùng) - Tương thích với máy hút chân không Bigiesse.	US LUBE 100	Us Lube/ Mỹ	Lít	40	194.940	7.797.600
2	Dầu máy cho máy nén khí	- Độ nhớt: 46 - Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ - Chịu được nhiệt độ cao - Quy cách: 20 lít/xô (thùng) - Tương thích với máy nén khí Bottarini.	Daphne Super Scerw 46	Idmitsu/LD Việt Nam- Nhật Bản	Lít	40	179.550	7.182.000
3	Lọc khí	- Chức năng: Lọc bụi từ không khí ngoài hút vào đầu nén - Chất liệu: Giấy bột gỗ - Tuổi thọ: ≥ 3000h - Tương thích với máy nén khí Bottarini.	9691010080	Airpull/ Trung Quốc	Cái	04	1.128.600	4.514.400
4	Lọc nhớt cho máy nén khí	- Chức năng: Lọc bỏ bụi bẩn, tạp chất chứa trong dầu - Kích thước: + Đường kính khoảng 95 mm + Chiều dài khoảng 175 mm - Chất liệu: Giấy thủy tinh - Nhiệt độ làm việc: ≥ 110 °C - Thời gian làm việc: ≥ 3000 giờ - Tương thích với máy nén khí Bottarini	AO096177	Airpull/ Trung Quốc	Cái	04	923.400	3.693.600

5	Lọc nhớt cho máy hút chân không	- Chức năng: Lọc bỏ bụi bẩn, tạp chất chứa trong dầu - Kích thước: + Đường kính khoảng 96 mm + Chiều dài khoảng 210 mm - Chất liệu: Giấy thủy tinh - Nhiệt độ làm việc: $\geq 110^{\circ}\text{C}$ - Thời gian làm việc: ≥ 3000 giờ - Tương thích với máy hút chân không Bigiesse	096212/18	Airpull/ Trung Quốc	Cái	04	697.680	2.790.720
6	Lọc đường ống	- Chức năng: Tách hơi dầu ra khỏi khí - Chất liệu: Sợi thủy tinh - Tương thích với máy nén khí Bottarini	ELS1000	Orion/ Nhật Bản	Cái	03	4.617.000	13.851.000
7	Tách dầu cho máy nén khí	- Chức năng: Tách dầu ra khỏi khí nén - Kích thước: + Đường kính khoảng 95 mm + Chiều dài khoảng 210 mm - Chất liệu: Sợi thủy tinh mỏng - Áp suất: 20 bar - Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ - Tương thích với máy nén khí Bottarini	AA096212	Airpull/ Trung Quốc	Cái	04	2.052.000	8.208.000
8	Tách dầu cho máy hút chân không	- Chức năng: Tách dầu ra khỏi khí nén - Kích thước: + Đường kính khoảng 65 mm + Chiều dài khoảng 250 mm - Chất liệu: Sợi thủy tinh mỏng - Áp suất: 20bar - Tuổi thọ: ≥ 3000 giờ - Tương thích với máy hút chân không Bigiesse	NS004710	Noitech/ Italia	Cái	08	2.154.600	17.236.800
9	Van hằng nhiệt	- Chức năng: Điều chỉnh nhiệt độ dầu ổn định. - Chất liệu: Đồng và thép chịu nhiệt - Kích thước: + Đường kính ngoài khoảng 54 mm + Chiều cao khoảng 74 mm - Tương thích với máy nén khí Bottarini	2465720	Airpull/ Trung Quốc	Cái	04	2.565.000	10.260.000

