

Yên Phong, ngày 01 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:.....

Địa chỉ:

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong kính gửi Quý đơn vị các hạng mục mặt hàng sửa chữa, lắp đặt và đề nghị Quý đơn vị gửi báo giá các hạng mục sửa chữa, lắp đặt trong thời gian sớm nhất theo nội dung và số lượng như sau:

TT	Khoa, phòng	Danh mục sửa chữa	Nội dung, yêu cầu sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đ)	Thành tiền (đ)
1	Khoa Nội	Điều hòa phòng hành chính không mát	Thay quạt Sửa mạch	Lần	1		
2		Điều hòa phòng số 7 chảy nước	Vệ sinh máy, thông đường ống nước thải.	Lần	1		
3	Khoa CDHA - TDCN	Máy lọc nước mát nguồn	Thay nguồn	Lần	1		
4	Khoa PT-GM & HSTC	Điều hòa phòng máy không mát	Nạp gas máy 9000 BTU	Lần	1		
5	Khoa Truyền nhiễm	Điều hòa phòng số 12 không mát	Sửa mạch	Lần	1		
6	Khoa Ngoại - LCK	Điều hòa phòng khám răng hỏng Attomat	Thay Attomat 1 pha	Cái	1		



7	Phòng TC-KT	Điều hòa phòng trực kế toán hỏng mạch	Thay mạch	Lần	1		
8	Khoa YHCT-PHCN	Điều hòa phòng sắc thuốc hỏng mắt nhận	Thay mắt nhận	Lần	1		
9	Khoa Nội	Máy lọc nước chảy nước	Vệ sinh máy, thông đường ống nước thải.	Lần	1		
10	Phòng TC- HC	Điều hòa phòng PGĐ không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
11		Máy lọc nước tầng 3 không ra nước	Thay quả lọc thô	Quả	2		
12	Khoa YHCT-PHCN	Điều hòa phòng trực không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
13	Phòng TC- HC	Máy lọc nước tầng 3 mất nguồn	Thay nguồn	Cái	1		
14	Khoa Xét nghiệm	Attomat 3 pha cấp điện cho xét nghiệm	Thay attomat 3 pha - 60A	Cái	1		
15	Khoa Ngoại-LCK	Điều hòa phòng trực nam không mát	Thay tụ cục nóng, thay attomat	Trộn gói	1		
16	Khoa Nhi	Attomat tổng phòng 12 cháy	Thay attomat 3 pha -100A	Cái	1		

TIA
RUNG
YT
YEN

17	Khoa Nhi	Bình nóng lạnh phòng trực nữ không nóng	Lắp và đi lại hệ thống điện	Lần	1		
18	Khoa Xét nghiệm	Điều hòa phòng trưởng khoa không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
19	Khoa Truyền nhiễm	Điều hòa phòng trực không mát	Thay tụ cục nóng. Nạp gas máy 9000 BTU	Trọn gói	1		
20	Khoa Phụ sản	Điều hòa phòng số 2 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
21	Khoa CDHA - TDCN	Điều hòa phòng đo loãng xương không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
22	Khoa Phụ sản	Điều hòa phòng hành chính không mát	Vệ sinh, thay ống đồng. Nạp gas máy 9000 BTU	Trọn gói	1		
23	Khoa Ngoại - LCK	Điều hòa phòng số 3 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
24		Điều hòa phòng số 9 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
25	Khoa PT-GM & HSTC	Điều hòa âm trần phòng mổ không mát	Thay cảm biến cục nóng	Cái	1		

26	Phòng TC-KT	Điều hòa phòng Dương kế toán chảy nước	Vệ sinh, thông đường ống nước thải	Lần	1		
27	Khoa YHCT-PHCN	Attomat tổng cấp điện cho khoa YHCT-PHCN	Thay Attomat 3 pha - 60A	Cái	1		
28	Khoa Khám bệnh - CC	Attomat tổng cấp điện cho phòng 14,16...	Thay attomat 3 pha - 60A	Cái	1		
29	Khoa Nhi	Máy lọc nước không có nước	Thay Attomat biến đổi nguồn	Cái	1		
30	Khoa Khám bệnh - CC	Cửa phòng HSCC hồng khóa	Thay khóa tay nắm	Cái	1		
31	Khoa Nội	Cửa phòng khám số 13 hồng khóa	Thay khóa tay gạt	Cái	1		
32	Phòng TC-HC	Điều hòa phòng Hội trường 2 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
33	Khoa Truyền nhiễm	Khóa phòng hành chính	Thay khóa tay nắm	Cái	1		
34	Khoa PT-GM & HSTC	Khóa phòng trực nữ	Thay lõi khóa tay nắm	Cái	1		

35		Khóa cửa sang khu thận nhân tạo	Thay khóa tay gạt	Cái	1			
36	Khoa YHCT- PHCN	Khóa cửa phòng xoa bóp và phòng laze	Thay khóa tay nắm	Cái	2			
37		Khóa cửa phòng cấy chỉ	Thay lõi khóa tay nắm	Cái	1			
38	Phòng TC- HC	Khóa cửa phòng 46	Thay khóa tay nắm	Cái	1			
Tổng								

Bảng chữ:.....

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, nhân công sửa chữa, lắp đặt Bên mua không phải chi phí thêm bất kỳ khoản gì khác

Báo giá của các đơn vị xin gửi về địa chỉ sau:

+ Phòng TCHC - Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

+ Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng – Thị Trấn Chờ -huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh.

+ Hoặc gửi về Email: ttytyenphong@gmail.com

+ Các đơn vị gửi báo giá về địa chỉ trên chậm nhất đến 16h00 ngày 07/8/2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

TRUNG TÂM
Y TẾ
H. YÊN PHONG

Nguyễn Văn Tiệm

