

Yên Phong, ngày 27 tháng 9 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:.....

Địa chỉ:

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong kính gửi Quý đơn vị các hạng mục mặt hàng sửa chữa, lắp đặt và đề nghị Quý đơn vị gửi báo giá các hạng mục sửa chữa, lắp đặt trong thời gian sớm nhất theo nội dung và số lượng như sau:

TT	Khoa, phòng	Danh mục sửa chữa	Nội dung, yêu cầu sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đ)	Thành tiền (đ)
1	Khoa Xét nghiệm	Điều hòa máy âm trần chảy nước	Vệ sinh máy và máng nước thông đường ống nước thải	Lần	1		
2	Phòng ĐD - CTXH - KSNK	Điều hòa phòng máy bộ phận KSNK không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
3	Khoa Phụ sản	Điều hòa phòng số 2 không chạy	Sửa mạch	Cái	1		
4	Khoa Nội	Điều hòa phòng số 2 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
5	Khoa Truyền nhiễm	Điều hòa phòng số 4 bệnh nhân không mát	Thay tụ cục nóng Nạp gas máy 9000 BTU	Trọn gói	1		
6	Khoa Dược - VTTTB	Điều hòa kho thuốc chảy nước. không mát	Vệ sinh máy. thông đường ống nước thải. Nạp gas máy 9000 BTU	Trọn gói	1		
7	Phòng TC-KT	Điều hòa phòng số 42 tầng 3 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
8	Khoa PT-GM&HST C	Điều hòa phòng máy chảy nước	Vệ sinh máy. thông đường ống nước thải.	Lần	1		
9	Khoa Nhi	Điều hòa phòng hành chính không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		



TT	Khoa, phòng	Danh mục sửa chữa	Nội dung, yêu cầu sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đ)	Thành tiền (đ)
10	Khoa Nội	Điều hòa phòng số 12 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
11	Khoa Xét nghiệm	Điều hòa phòng máy chảy nước	Vệ sinh máy. thông đường ống nước thải.	Lần	1		
12	Khoa Ngoại - LCK	Điều hòa phòng số 1 chảy nước	Vệ sinh máy. thông đường ống nước thải.	Lần	1		
13	Khoa Xét nghiệm	Điều hòa phòng hành chính chảy nước	Vệ sinh máy. thông đường ống nước thải.	Lần	1		
14	Khoa CĐHA - TDCN	Điều hòa phòng điện tim chảy nước	Vệ sinh máy. thông đường ống nước thải.	Lần	1		
15	Khoa YHCT- PHCN	Điều hòa phòng số 5 không mát	Thay tụ cục nóng Nạp gas máy 9000 BTU	Trọn gói	1		
16	Khoa Nội	Điều hòa phòng trực không chạy	Sửa mạch	Cái	1		
17	Khoa Phụ sản	Điều hòa phòng số 4 không mát	Thay tụ cục nóng Nạp gas máy 9000 BTU	Trọn gói	1		
18	Khoa YTCC- DD&ATTP	Điều hòa phòng số 7 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
19	Khoa YTCC- DD&ATTP	Điều hòa phòng hành chính không nhận điều khiển	Thay mắt nhận	Cái	1		
20	Khoa YTCC- DD&ATTP	Nguồn và bóng điện phòng hành chính mất nguồn	Kiểm tra lại nguồn cấp điện, thay bóng điện	Trọn gói	1		
21	Khoa Phụ sản	Điều hòa phòng số 7 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
22	Khoa Phụ sản	Điều hòa phòng số 1 chảy nước	Vệ sinh máy. thông đường ống nước thải.	Lần	2		

TT	Khoa, phòng	Danh mục sửa chữa	Nội dung, yêu cầu sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đ)	Thành tiền (đ)
23	Khoa Dược - VTTTB	Điều hòa phòng phát thuốc chảy nước	Vệ sinh máy, thông đường ống nước thải.	Lần	1		
24	Khoa Ngoại - LCK	Điều hòa phòng số 3 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
25	Khoa Nội	Điều hòa phòng số 6 không mát	Thay tụ cục nóng	Cái	1		
26	Khoa Ngoại - LCK	Điều hòa phòng số 6 chảy nước	Vệ sinh, thông đường ống nước thải	Lần	1		
27	Khoa Ngoại - LCK	Điều hòa phòng số 3 chảy nước	Vệ sinh, thông đường ống nước thải	Lần	1		
28	Khoa Khám bệnh - CC	Nguồn điện sáng phòng cấp cứu không sáng	Rò tìm điểm chập, thay nguồn cấp lại điện	Trọn gói	1		
29	Khoa YHCT- PHCN	Điều hòa phòng số 3 chảy nước	Vệ sinh và thay đường ống nước thải	Lần	1		
30	Khoa YHCT- PHCN	Điều hòa phòng sáng ngắn	Thay mắt nhận	Cái	1		
31	Khoa CDHA - TDCN	Điều hòa âm trần phòng chụp CT-Scanner không mát	Thay tụ cục nóng máy âm trần 50000 BTU	Cái	1		
32	Khoa CDHA - TDCN	Điều hòa âm trần phòng chụp X-Quang không mát	Thay mạch cảm biến	Cái	1		
33	Phòng TCHC	Tủ điện tổng hệ thống điện cao áp của đơn vị	Thay Attomat 3 pha - 60A	Cái	1		
			Thay Attomat 3 pha - 50A	Cái	1		
34	Phòng TCHC	Chuyển vách nhôm kính tầng 3 khoa YHCT- PHCN	Tháo cửa, khung, vách và kính, chuyển khung từ cửa phòng châm cứu xuống cửa phòng hành chính khoa YTCC cũ. Gia công lắp đặt lại,	Trọn gói	1		

TT	Khoa, phòng	Danh mục sửa chữa	Nội dung, yêu cầu sửa chữa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đ)	Thành tiền (đ)
			thu dọn sạch sẽ				
Tổng							

Bảng chữ:.....

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, nhân công sửa chữa, lắp đặt Bên mua không phải chi phí thêm bất kỳ khoản gì khác

Báo giá của các đơn vị xin gửi về địa chỉ sau:

+ Phòng TCHC - Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

+ Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng – Thị Trấn Chờ -huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh.

+ Hoặc gửi về Email: ttytyenphong@gmail.com

+ Các đơn vị gửi báo giá về địa chỉ trên chậm nhất đến 16h00 ngày 03/10/2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tiêm

